



LISTA DE MATERIAL

| ITEM | DISCRIMINACAO | DIAM. | UNID. | QUANT. |
|--|---|---------|-------|--------|
| MATERIAL DE FERRO FUNDIDO | | | | |
| 01 | RPB JE | 400x250 | pc | 01 |
| 02 | C 90 JE | 400 | pc | 01 |
| 03 | TK 7 JE | 400 | pc | 06 |
| 04 | E PB AV | 400 | pc | 01 |
| 05 | E PF AV | 500 | pc | 04 |
| 06 | TK 12 FL10 | L=1,10 | 500 | pc |
| 07 | CLC 10 | 500 | pc | 01 |
| 08 | C 90 FF10 | 500 | pc | 01 |
| 09 | TK 12 FL10 | 500 | pc | 03 |
| 10 | TFF 10 | 500 | pc | 01 |
| 11 | FC 10 | 500 | pc | 03 |
| 12 | EPF AV | 150 | pc | 05 |
| 13 | TK 12 FP10 | L=1,00 | 150 | pc |
| 14 | E PF AV | 300 | pc | 08 |
| 15 | C 90 FF10 | 300 | pc | 02 |
| 16 | PMS-02 | - | pc | 02 |
| 17 | PMS-01 | - | pc | 06 |
| 18 | HRC-1,3/4" | L=5,50 | - | 02 |
| 19 | HRR-1,3/4" | L=2,20 | - | 02 |
| 20 | TK 7 JE | 150 | m | 48 |
| 21 | APP | 250 | pc | 06 |
| 22 | C 90 JE | 150 | pc | 02 |
| 24 | TK 12 FP10 | L=4,00 | 150 | pc |
| 25 | TK 12 FB10 | L=2,00 | 150 | pc |
| 26 | C 90 FF10 | 150 | pc | 04 |
| 27 | TOF 10 | L=0,25 | 150 | pc |
| 28 | EPB AV | 500 | pc | 01 |
| 29 | R 10 FC | 300 | pc | 02 |
| 30 | R 10 FV | 150 | pc | 05 |
| 31 | FA 10 | 300 | pc | 06 |
| 32 | HRC-1,1/8" | L=2,10 | pc | 06 |
| 33 | EPB AV | 150 | pc | 01 |
| APARELHOS | | | | |
| 40 | Valvula borboleta, Wafer c/ acionamento p/ alavanca - (klaval ou similar) | 150 | pc | 02 |
| 41 | Valvula borboleta, Wafer - atuador c/ haste de prolongamento e camisa protetora c/ indicador especial de abertura p/ visualizacao a distancia - compr. da haste 4,20m | 300 | pc | 06 |
| 42 | Comporta de suporte em fibra de vidro acionada por volante-(Leo Lite ou similar) | - | pc | 04 |
| ACESSORIOS PARA FLANGES | | | | |
| ABF 10 | ABF 10 | 500 | pc | 09 |
| ABF 300 | ABF 300 | 300 | pc | 14 |
| ABF 10 | ABF 10 | 150 | pc | 16 |
| PPF 10 (7/8" x 4,1/2") | PPF 10 (7/8" x 4,1/2") | - | pc | 180 |
| PPF 10 (3/4" x 4") | PPF 10 (3/4" x 4") | - | pc | 176 |
| Tirante PN 10 c/parca e arruela(3/4"x365mm | Tirante PN 10 c/parca e arruela(3/4"x365mm | - | pc | 72 |
| MATERIAL DE PVC | | | | |
| 400 | Tubo (ponto de aplicacao de cloro) | 400 | m | 02 |
| DIVERSOS | | | | |
| 1.3/4" | Luva p/ agenciamento de haste de prolongamento-LUH | 1.3/4" | pc | 02 |

- NOTAS:
- 1 - Medidas em centimetro, cotas altimetricas em metro.
 - 2 - Utilizar este Stop-log somente para inteligencia a 2ª Etapa, quando esta for executada.
 - 3 - Cota de referencia 0(Zero)=783,00
 - 4 - Vazado p/ passagem da tubulacao de lavagem superficial E.T.A.

TITULO: CORTES KK - LL - MM e LISTA DE MATERIAL

DATA: NOV 94 ESCALA: 714-SAA H-09

PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E.T.A.

LOCALIDADE: MACHADO - MG

PROJETO: JOSE CELSO REIS DE VASCONCELOS CREA 12374/D-MG

MINISTERIO DA SAUDE FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RESPOSTA: VISTO

L.R.F. ACAD/ELECORT4